

Kontrollplan installation av eldstad samt röckanal enligt plan- och bygglagen

BYGGHERRE (beställare)	
Namn/företag	Person-/organisationsnummer
Adress	Postadress
Telefon (även riktnummer)	E-post

FASTIGHET
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress

Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text)
<p>EXEMPLET</p>

E – Ange namn på entreprenör:

S – Ange namn på särskild sakkunnig:

BBR (BFS 2011:6 med ändringar tom 2019:2)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

EKS (BFS 2011:10 med ändringar tom 2019:1)

PBL (2010:900)

Kontrollen avser (VAD)	Kontrollant	Kontrollmetod (HUR)	Kontroll mot underlag (MOT VAD, LAGSTÖD)	Sign/datum (VEM)	Åtgärd	Anmärkning
Utförandet överensstämmer med beslutsunderlag	E	Visuellt	A-ritning/ beslutsunderlag			
Befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga vid ökad/omfördelad last	S	Visuellt/ Beräkning	EKS avd. A 25-27 §			
Eldstadens/rökkanalens avstånd till brännbart material	S	Mätning	BBR 5:41			
Skorstenens/rökkanalens egenskaper gällande täthet, utformning, material, höjd och beständighet	S	Intyg	BBR 5:425			
Anslutning till rök- och avgaskanal	S	Intyg	BBR 5:426			
Åtkomlighet för rensning och inspektion	S	Visuellt	BBR 5:428			
Tillträdesanordningar, fast säkerhetsutrustning och fasta arbetsställen	S	Visuellt	BBR 8:2421, 8:2422 och 8:2423			
Utförandet görs varsamt	E	Visuellt	8 kap. 17 § PBL			

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

<hr/> <b>Byggherre</b>	<hr/> <b>Entreprenör</b> (utförandeentreprenör)	<hr/> <b>Sakkunnig</b> (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)
------------------------	---	--

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.